

Информация о распределении существующей и величине резервируемой максимальной мощности по 0,4-6кВ на Сургутском ЗСК ООО «Газпром переработка» с учетом реализации инвестиционных программ ОАО «Газпром»

от 28.04.2015

№ п/п	Наименование объекта строительства по инвестиционным программам ОАО «Газпром»	Сроки ввода и мощность присоединяемой нагрузки, кВт					
		4 кв. 2015г.	4 кв. 2016г.	4 кв. 2017г.	4 кв. 2018г	4 кв. 2019г.	4 кв.2020г.
ПС 110/6 кВ Конденсат-2							
1	Реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений Сургутского ЗСК			650			
2	Установка очистки пропановой фракции от метанола с блоком осушки товарного продукта на Сургутском ЗСК		1420				
3	Установка изомеризации легкой бензиновой фракции на Сургутском ЗСК					8206	
4	Расширение парков УМТ и ЛКС 35-64 на СЗСК					2903	
5	Расширение и модернизация объектов Сургутского ЗСК (2-я очередь)				2880		
	Итого увеличение нагрузки по ПС 110/6 кВ Конденсат-2		1420	650	2880	11 109	
	Нагрузка на ПС 110/6 Конденсат-2 согласно зимнему контрольному замеру 17.12.2014 г.*	19 510					
	Максимальная разрешённая мощность	25000					
	Величина резервируемой максимальной мощности	5490					
	Всего ПС 110/6 Конденсат-2 вместе с присоединяемой нагрузкой	19510	20930	21580	24460	35569	35569

ПС 110/6 кВ Бензиновая							
6	Узел ввода присадок в стабильный конденсат, отгружаемый автомобильным и ж/д транспортом с Сургутского ЗСК			580			
7	Реконструкция и техническое перевооружение Сургутского ЗСК (4317)						2381
8	Реконструкция здания электроцеха на Сургутском ЗСК						100
9	Установка изомеризации легкой бензиновой фракции на Сургутском ЗСК					620	
10	Локомотивно-вагонное и реагентное хозяйства. Реагентное и складское хозяйства с подъездным ж/д путем.						300
11	Узел учета нефтепродуктов отгружаемых речным транспортом (причалы №3,4) на Сургутском ЗСК			210			
12	Расширение парков УМТ и ЛКС 35-64 на СЗСК					1785	
13	Модернизация объектов Сургутского ЗСК для производства топлива для реактивных двигателей Джет А-1					395	
14	Расширение и модернизация объектов Сургутского ЗСК (2-я очередь)				1031		
Итого увеличение нагрузки по ПС 110/6 кВ Бензиновая				790	1031	2800	2781
Нагрузка на ПС 110/6 Бензиновая согласно зимнему контрольному замеру 17.12.2014 г.*				16 456			
Максимальная разрешённая мощность				16000			
Величина резервируемой максимальной мощности				нет			
Всего ПС 110/6 Бензиновая вместе с присоединяемой нагрузкой				16456	16456	17246	18277
						21077	23858

* Вместе с транзитными потребителями